

令和6年度水質検査結果（PFOS及びPFOA）

採水日： 令和6年11月6日

地区 (採水場所)	種別	測定結果 (暫定目標値：50ng/ℓ 以下)
仙南中央 (南除雪センター)	浄水	5ng/ℓ
仙南東部 (金沢コミュニティセンター)	浄水	10ng/ℓ

※定量下限値：検査する物質の分析方法において、正確に測定できる最低値を指します。